



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Łukasz Kadłubowski

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 42 45 209

fax + 4891 42 45 207

lkadlubowski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2024-10-14

Pan Przemysław Słowik
Pan Andrzej Radziwinowicz
Radni Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-II.0003.320.2024.MW

Dotyczy: interpelacji nr 533

Szymon Ruc Paweł

w odpowiedzi na interpelację nr 533 informuję, że pracownicy Szczecińskiej Energetyki Ciepłej w okresie letnim prowadzili prace przeniesienia dwóch kotłów rezerwowych z Ciepłowni Rejonowej Dąbska do Ciepłowni Rejonowej Marlicza w celu dodatkowego zabezpieczenia dostaw ciepła dla lewobrzeżnej części Szczecina w przypadku awarii jednej z głównych szczecińskich elektrociepłowni. Na koniec sierpnia zaplanowano ostateczne wpięcie przeniesionych kotłów w system ciepłowniczy, co skutkowało wstrzymaniem dostaw ciepła i odprowadzeniem wody sieciowej do kanalizacji sanitarnej. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności odprowadzono wodę do kanalizacji deszczowej, a nie jak należało do kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informuję, że po zaistniałej sytuacji poddano natychmiastowej inwentaryzacji odprowadzenie wody sieciowej z komory ciepłowniczej oraz dokonano weryfikacji przebiegu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej po trasie do rzeki Bukowej.

Ponadto informuję, że środkiem używanym do barwienia wody jest fluoresceina RM, która jest powszechnie stosowana w ciepłownictwie do detekcji wycieków oraz w diagnostyce medycznej. Jej cechą charakterystyczną jest bardzo ostry zielony kolor, który ułatwia lokalizację wszystkich nieszczelności sieci ciepłowniczych, instalacji i wymienników ciepła. Na zastosowanie tego barwnika Szczecińska Energetyka Ciepła posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że Gmina nie posiada informacji o pojawieniu się martwych ryb w rzece Bukowej.

2
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kadłubowski
ŁUKASZ KADŁUBOWSKI