



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Łukasz Kadłubowski

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 209

fax +4891 42 45 207

lkadlubowski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2025-06-05

Pani

Julia Szałabawka

Radna Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-II.0003.788.2025.AL

dotyczy: zapytania nr 1249

Szanowna Pani: Radna,

w odpowiedzi na zapytanie nr 1249 informuję, że w związku z prowadzoną przebudową sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wielkopolskich przejściowe wizualne pogorszenie jakości wody mogły również występować w rejonie dzielnicy Gumieńce. Było to powodowane m.in. wyłączeniami poszczególnych rurociągów bądź podłączaniem poszczególnych nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. W celu wyeliminowania źródła okresowego pogorszenia parametrów jakości wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przeprowadza płukanie sieci wodociągowej, analizę stanu technicznego poszczególnych rurociągów, określenie kierunków przepływu wody w poszczególnych odcinkach sieci oraz badanie jakości wody. Działania w zakresie płukania sieci wodociągowej w rejonie dzielnicy Gumieńce prowadzone są w szczególności w lokalizacjach wskazywanych przez mieszkańców i każdorazowo po wykonaniu płukania, woda poddawana jest badaniu przez Laboratorium Centralne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dodatkowo analizie poddano strukturę materiałową wodociągów zlokalizowanych w dzielnicy Gumieńce. W wyniku podjętych czynności zidentyfikowano wodociągi wykonane z żeliwa szarego, których budowa przypadała na lata 1910 – 1930. Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców dzielnicy Gumieńce wykonana została z nowoczesnych materiałów już w XXI wieku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podejmuje czynności zmierzające do przeprowadzenia niezbędnych remontów pozostałych starych odcinków sieci. Wymieniony został wodociąg w ul. Białostockiej, prowadzone jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy wymiany wodociągów w ul. Św. Kingi i ul. Wrocławskiej, planowana jest wymiana kolejnych, najstarszych odcinków sieci wodociągowej wykonanych z żeliwa szarego, na bieżąco przeprowadzane jest płukanie sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce i Pomorzany.

2 porażenie
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kadłubowski
Łukasz Kadłubowski