



Sekretarz Miasta Szczecin

Ryszard Słoka

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 48 91 42 45 200

rsloka@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia **23** kwietnia 2025 r.

Pan Piotr KĘSIK
Radny Rady Miasta Szczecin

Znak: WZKiOL-V.0003.1.2025.SA

Dotyczy: interpelacji nr 1246

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1246 w sprawie zmiany zagospodarowania terenu przy ul. Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie – możliwości likwidacji zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 840 m³, znajdującego się przy ul. Matki Teresy z Kalkuty informuję, że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Szczecin w 2024 roku podjął szereg czynności mających na celu określenie jego przydatności do ochrony przeciwpożarowej tego obszaru miasta.

W sierpniu 2024 roku pozyskano informację o umiejscowieniu ujęć wody (hydrantów) w rejonie zbiornika przeciwpożarowego oraz ich wydajności, które mogłyby zabezpieczyć mieszkańców w wodę do celów ochrony przeciwpożarowej. Natomiast we wrześniu 2024 roku zwrócono się z zapytaniem do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o możliwość likwidacji powyższego zbiornika przeciwpożarowego.

W październiku 2024 roku otrzymano następującą odpowiedź: Komenda Miejska PSP w Szczecinie nie rekomenduje usunięcia przedmiotowego zbiornika przeciwpożarowego, gdyż istniejące hydranty zewnętrzne usytuowane w promieniu 250 m od zbiornika w części nie zapewniają wymaganych wartości ciśnienia wody i jej wydajności. Z tego powodu przy zmianie zagospodarowania omawianego terenu wymagane jest wykonanie zbiornika podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 840 m³. Jest to istotny powód, wpływający na koszty zmiany zagospodarowania tego obszaru miasta.

Niemniej jednak Urząd Miasta Szczecin planuje włączenie przebudowy tego zbiornika na zbiornik podziemny w już realizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Emilii Plater”.

SEKRETARZ MIASTA

Ryszard Słoka