Złącze kablowo-pomiarowe SP4.1
wg odrębnego opracowania

RPT

Szafa AKPiS

Przepompownia PdZ
zasilanie YKY 5x4

Szafa AKPiS

Przepompownia PS1
zasilanie-YKY 5x4

1/7

15/19

3xL=4m

3xL=4m

2/7

3xL=4m

-/22

3/7

16/20

4/7

16/20

5/7

16/20

6/7

16/20

7/7

8/7

9/7

10/7

Obwód oświetlenia chodnika wykonać
kablem YKY 5x10

Oprawy w tunelu zasilić kablem YKY 3x4
z najbliższego słupa – układać w rurkach
ujętych w konstrukcji tunelu

DVR 110 – L=19m

7.16
7.25
7.26
7.27
7.30
7.60
6.79
6.78
7.10

N
S
E
W

Oznaczenia

- oprawa oświetleniowa SQUARE SL z lampą metalogalogenkowa 100W na słupie stalowym, ocynkowanym H=6m
- oprawa oświetleniowa TUSCAN D853/12 1x18W montowana w narożnikach tunelu
- 3/1 – nr słupa/nr obwodu
- 16/20 – odległość między słupami/długość kabla
- rura osłonowa SRS 110
- uziom prętowy R≤10Ω

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-48

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU
ETAP Ic – BUDOWA SST
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO PĘTLI PRZY ULICY TURKUSOWEJ

Oświetlenie przystanku Turkusowa - plan sytuacyjny

Stadium opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY		
Data: 01.2011	Skala: 1:500	Rys nr	E1
Nr zlec: 9390	Nr arch:		

Projektant:	mgr inż. Piotr Burkhardt	specj. sieci, inst. i urz. elektr. upr. nr POM/0148/PODE/06	
Opracowanie:	–	specj. – upr. nr –	
	–	specj. – upr. nr –	
	–	specj. – upr. nr –	
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Kusiński	specj. inst. i urz. elektr. upr. nr 191/63	