



OZNACZENIA

- | | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|
| - Oprawa TUSCAN | D850/25 | 2x58W | IK10+ |
| 4 oprawy | 116W | | |

- SQUARE PR MINI MH150W, na słupie stalowym - $h=6m$
6 oprow 150W

- Oprawa TUSCAN D840/22HFB 2X18W, IP65 IK16 18W/860 20 opraw 150W

UWAGI

1. Przewody układac w rurkach instalacyjnych ujętych w konstrukcji
2. Instalację elektryczną tunelu wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60346
3. Na peronach kable układać w rurkach ochronnych DKK 50

[illegible]