



URZĄD MIASTA SZCZECIN  
WYDZIAŁ OŚWIATY  
Pl. Armii Krajowej 1  
70-456 SZCZECIN

Tel. (+91) 42 211 59 Tel./fax. (+91) 42 45 637  
Internet: [www.szczecin.pl](http://www.szczecin.pl)  
NIP 851-030-94-10

**Wykonawcy**  
biorący udział w postępowaniu

**Nasz znak:** WOś-III/CFS/4330/ /07

**Data:** 22 maja 2007 r.

**Sprawa:** przetargu nieograniczonego p.n. „**Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 przy ul. Wielkopolskiej 14 w Szczecinie**”.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Miasto Szczecin – Wydział Oświaty modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla ww. postępowania przetargowego w następującym zakresie:

1. W rozdziale V pkt. 4 SIWZ wprowadza się dodatkowo ppkt. 4) o brzmieniu:  
„**kosztorys ofertowy uproszczony** zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX SIWZ;  
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument”
2. Rozdz. VII, pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż **90 dni** kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”.
3. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie nie dłuższym niż **90 dni** kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”  
Nowy wzór załącznika nr 1 do SIWZ w załączeniu.
4. W rozdz. IX SIWZ wprowadza się nową numerację od pkt 1. do pkt 7.
5. Rozdz. XII, pkt 1 SIWZ – wykreśla się ppkt 4).
6. W załączniku nr 6 do SIWZ – do opisu technicznego w projekcie budowlanym w punkcie V wprowadza się dodatkowy zapis o brzmieniu
  - 1) „Przęsło nr 1 i 8:  
Pasy poziome istniejące, wykonane z dwóch prętów stalowych, okrągłych należy wymienić na pasy wykonane z ceownika o wym. 30 x 10 mm. od strony zewnętrznej ogrodzenia natomiast od strony wewnętrznej z płaskownika o wym. 30 x 3 mm.  
Istniejące grotty (płaskie) wymienić na grotty (odlew żeliwny) wykonane wg wzoru grotów istniejących na pozostałych przęsłach ogrodzenia.  
Pola pomiędzy dwoma górnymi pasami poziomymi wypełnić elementami w formie stylizowanej litery „S” wg wzoru w zachowanym w przęsłach (nie zmienionych).
  - 2) Przęsło nr 10:  
Wyciąć co drugi pręt na wysokości górnego pasa ozdobnego i wypełnić go elementami w formie stylizowanej litery „S” (wg wzoru).

- Uzupełnić brakujące groty.
- 3) Słupki metalowe pomiędzy przęsłami nr 1 i 2 - wykonane z rury stalowej wymienić na nowe wykonane jako odlew żeliwny wg wzoru słupków istniejących z czasu budowy ogrodzenia.
  - 4) Brakujące elementy, w formie stylizowanych szyszek, wieńczące słupki żeliwne należy uzupełnić nowymi wykonanymi indywidualnie jako odlewy żeliwne.
  - 5) Ponadto:  
Zapis o brzmieniu ;  
„ Wykonać nowe skrzydła bramy wjazdowej na teren uniwersytetu wg rys. nr 3”  
otrzymuje brzmienie;  
„ Wykonać nowe skrzydła bramy wjazdowej na teren uniwersytetu wg rys. nr 2”
7. W związku z powyższą modyfikacją, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przesuwa **termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2007 r.**  
Ilekroć w SIWZ występuje data 28.05.2007 r. , zastępuje ją data **04.06.2007 r.**

Ww. zapisy stają się nieodłączną częścią SIWZ.  
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.