

Moc zainstalowana	Pz	= 12,0 kW
Prąd znamionowy	Jzn	= 18,2 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe	Jb	= 3 x 20 A

Przekrój przewodu linii zasilającej YDY – 5 x 6 mm²

(Jdł = 28 A > J dop = 24 A) grupa 1 zabezpieczeń

Zabezpieczenia obwodów (wielkość i typ) podano na rysunku nr 2E.

Rozdział 5.

Oświadczenie

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Projektant :

Weryfikator: