



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 20.02.2020 r.

Nasz znak: WIM-I.0003.2.2020.MW

Pan Dariusz Matecki
Radny Rady Miasta Szczecin

Dotyczy: interpelacji nr 1250 – zjazdy na schodach przy wiadukcie na ul. Arkońskiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1250 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zjazdów na schodach przy wiadukcie na ul. Arkońskiej, wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)”, przekazuję w załączeniu odpowiedź Projektanta tj. Biura Inżynierskiego „DAMART”, przesłaną pismem znak: DA/PW/035/2020 z dnia 12.02.2020 r. oraz odpowiedź Inżyniera sprawującego nadzór nad realizacją zadania jw., przesłaną pocztą elektroniczną w dniu 12.02.2020 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Przepiera

W załączeniu:

1. Pismo Projektanta znak: DA/PW/035/2020 z dnia 12.02.2020 r.
2. E-mail Inżyniera z dnia 12.02.2020 r.

Biurow Inżynierskie „DAMART”
Kraśniański i Wspólnicy, Spółka jawna
• ul. Czorszyńska 39A/5 • 71-201 Szczecin



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

☎ 695 777 076
www.damart.home.pl
D:\PROJEKTY\Architektura\kuchawajelona
KWADA_PW_035_2020_A0 onka_EBE\WOM_schody
_interpelacja.docx

Data: 12.02.2020r.
L.dz. DA/PW/035/2020

**Dot.: Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego w Szczecinie
ETAP III - przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego) -
Interpelacja nr 1250 Radnego Miasta Szczecin dot. schodów przy wiadukcie**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Dariusza Mateckiego - Prawo i Sprawiedliwość informujemy, że po stronach wiaduktu wykonano schody zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z jej założeniami kwestionowane rozwiązanie w postaci tzw. "zjazdów" nie stanowi elementu komunikacyjnego służącego poruszaniu się osób na wózkach inwalidzkich jak również osób pchających wózki z dziećmi a posiada tylko funkcje pomocnicze.

Do tego celu służą pochylnie, które w obrębie wiaduktu jednak nie zostały przewidziane, mimo iż na etapie koncepcji taki element był rozważany. W procesie analiz projektowych odstąpiono od takiego rozwiązania z uwagi na korzystne ukształtowanie istniejącej sieć komunikacyjnej przebiegającej równolegle do ulicy Arkońskiej, które bez barier łączą ze sobą wszystkie obiekty i tereny położone wzdłuż nowopowstałej arterii - stanowią ją deptaki i ścieżki parkowe znajdujące się po jej północnej oraz ulica Międzyparkowa po jej południowej stronie. Ponadto ciągi piesze, które przewidziano po obu stronach nowej ulicy zapewniają w sposób pośredni swobodny dostęp do obiektów i terenów znajdujących się w jej otoczeniu (w tym pod wiaduktem) poprzez wykorzystanie układu drogowego Ronda Olszewskiego lub rejonu zjazdu na kąpielisko Arkońska, gdzie poziomy terenu równają się ze sobą i nie ma potrzeby pokonywania dużych różnic wzniesień. Zwracamy również uwagę, że rozmieszczenie przystanków, potrzeba ograniczenia zajętości terenu, wycinki drzew (tereny

*Tytuł projektu: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r.*

leśno parkowe) , jak również same koszty wskazały, w ujęciu wyżej opisanych uwarunkowań, że stosowanie dodatkowych pochylni przy wiadukcie jest niezasadne.

Z poważaniem
Przedstawiciel Biura
mgr inż. Robert Wypyski



Załączniki:

Brak

Otrzymują:

1. Adresat
2. inżynier Rezydent P.U.I. EKO-INWEST S.A., ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

Wojciechowska Mariola

Od: Ryszard Bednarski [ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl]
Wysłano: środa, 12 lutego 2020 11:03
Do: Wojciechowska Mariola
DW: 'Konrad Uchniewski'
Temat: RE: ul. Arkońska - interpelacja nr 1250 - schody przy wiadukcie

Sz.P

Mariola Wojciechowska
Wydział Inwestycji Miejskich UM

W odpowiedzi na załączoną interpelację nr 1250 w sprawie schodów zejściowych z przebudowanego wiaduktu w ciągu ul. Arkońskiej na poziom ciągu pieszo – rowerowego ul/ W.Pola informuję co następuje:

1. Istniejący wiadukt przed jego przebudową nie posiadał żadnych schodów zejściowych z poziomu chodnika ul. Arkońskiej na poziom ciągu pieszo – rowerowego ul. W.Pola.
2. Schody zostały wybudowane zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym przebudowy wiaduktu, w tym także odnośnie wysokości i szerokości stopni.
3. Wykonane na schodach najazdy/prowadnice nie są pochylniami dla wózków dziecięcych ani dla wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych. Umożliwiają one wyłącznie transport wózków po schodach bez dzieci. Powyższe najazdy nie są objęte żadnymi przepisami technicznymi.
4. Schody nie są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, gdyż z natury rzeczy nie można na nich zapewnić wymaganego maksymalnego pochylecia nie większego niż 8%, co może być zrealizowane tylko za pomocą tzw. pochylni.
5. Istniejące warunki oraz granice pasa drogowego nie pozwalały na urządzenie zejścia dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni z poziomu wiaduktu na poziom niżej leżącego ciągu pieszo – rowerowego.
6. W celu pokonania różnicy wysokości pomiędzy poziomem wiaduktu i ciągu pieszo – rowerowego osoby niepełnosprawne i inne (np. z dziećmi w wózkach), mają możliwość wykorzystania wykonanego w ramach przebudowy ul. Arkońskiej chodnika prowadzącego od wiaduktu do kąpieliska Arkonka z jednej strony lub chodnika prowadzącego od wiaduktu do al. Wojska Polskiego i ścieżki leśnej prowadzącej również w stronę kąpieliska Arkonka z drugiej strony.

z poważaniem

Inżynier Rezydent
Ryszard Bednarski
P.U.I. EKO-INWEST S.A.
ul. Jerzego Zimowskiego 20
71-281 Szczecin
kom. 601 929 798
fax +48 91 46 23 235
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl
www.eko-inwest.com.pl