



Szczecin, 22 lipca 2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.63.3.2020.JZ

Znak sprawy: BZP/44/20

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Modernizację i przebudowę budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 – etap II, wraz z prawem opcji**”.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Wyposażenie kuchni:

Ile jest okapów w pomieszczeniu kuchni:

- w opisie do architektury i w przedmiarze wyposażenia kuchni mowa jest o jednym okapie,
- w projekcie sanitarnym na rysunku nr 7 oraz w przedmiarze wentylacji mowa jest o dwóch okapach.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2:

Wyposażenie kuchni:

Prosimy o precyzyjny opis wymagań przedmiotowych okapów, opis przedstawiony w udostępnionej dokumentacji jest niewystarczający do oszacowania kosztów a w późniejszym terminie zamówienia u producenta.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

2. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, w następujący sposób:

- 1) W pliku pn. dokumentacja projektowa/ projekt wykonawczy/ opis techniczny architektura zapis w pkt 13 pn. „WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ – pom.-1.23 – KUCHNIA” w **brzmieniu:**

”– Okap przyścienny trapezowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem nad piece – UWAGA: wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej – szt. 1”

otrzymuje brzmienie:

”– Okap przyścienny trapezowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem nad piece – UWAGA: wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej – szt. 2”

- 2) W pliku pn. dokumentacja projektowa/ projekt wykonawczy/ opis techniczny branża sanitarna zapis w pkt 4.6 WENTYLACJA w **brzmieniu:**

„W pomieszczeniu kuchni na instalacji wywiewnej zaprojektowano dwa okapy kuchenne nad urządzeniami do obróbki cieplnej. Okapy należy wyposażyc w łapacze tłuszczu, filtr tłuszczowy, oświetlenie i odprowadzenie skroplin. Okapy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej. W celu zapewnienia prawidłowej pracy okapów należy zapewnić opór własny w wysokości min. 80 Pa. Z uwagi na możliwą kolizję z istniejącymi rurociągami instalacji wody i ogrzewania proponuje się okapy skośne umożliwiające przejście rur za okapami. Schemat okapów rys nr 7.”

otrzymuje brzmienie:

„W pomieszczeniu kuchni na instalacji wywiewnej zaprojektowano dwa okapy kuchenne nad urządzeniami do obróbki cieplnej. Okapy ze stali nierdzewnej o wymiarach 1100x1800x300, z oświetleniem wbudowanym, filtrem tłuszczowym i filtrem tkaninowym, z odprowadzeniem skroplin nad posadzkę. Wywiew powietrza Ø250. Schemat okapów rys nr 7.”

- 3) W pliku pn. dokumentacja projektowa/ projekt wykonawczy/ przedmiar wyposażenie kuchni – zapis w pkt 11 d.1 w **brzmieniu:**

„Zakup i dostawa okapu przyściennego trapezowego z łapaczami tłuszczu i oświetleniem nad piece - UWAGA: wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej – 5100x900x450
Szt. 1”

otrzymuje brzmienie:

„Zakup i dostawa okapu ze stali nierdzewnej o wymiarach 1100x1800x300, z oświetleniem wbudowanym, filtrem tłuszczowym i filtrem tkaninowym, z odprowadzeniem skroplin nad posadzkę.
Wywiew powietrza Ø250 - UWAGA: wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej
Szt. 2”

- 4) W pliku pn. dokumentacja projektowa/ projekt wykonawczy/ przedmiar wyposażenie kuchni zapis w pkt 10 w **brzmieniu:**

„Okap przyścienny trapezowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem nad piece - UWAGA: wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej – 5100x900x450 Szt. 1”

otrzymuje brzmienie:

”Okap przyścienny trapezowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem nad piece – UWAGA: wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej szt. 2”

- 5) W pliku pn. dokumentacja projektowa/ projekt wykonawczy/ przedmiar instalacje sanitarne – zapis w pkt 33 d.2.4 **w brzmieniu:**

”Montaż okapu 800x1300 mm – obiekty modernizowane”

otrzymuje brzmienie:

”Montaż okapu 1100x1800x300 – obiekty modernizowane”

- 6) W pliku pn. dokumentacja projektowa/ projekt wykonawczy/ przedmiar instalacje sanitarne – zapis w pkt 34 d.2.4 **w brzmieniu:**

”Montaż okapu 600x600 mm – obiekty modernizowane”

otrzymuje brzmienie:

”Montaż okapu 1100x1800x300 – obiekty modernizowane”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.