



Szczecin, dn. 2020-06-16

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.49.7.2020.BB**

**Znak sprawy: BZP/34/20**

**Dotyczy: postępowania na: „Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI w Szczecinie”.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie ; Czy z przedmiaru "izolację, zagospodarowanie i wyburzenia" należy wyłączyć(nie wyceniać) dział 1 Izolacja fundamentów poz. od 1 do 61.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamówienie nie obejmuje kompleksowej izolacji fundamentów szkoły opisanej w przedmiarze "izolacje, zagospodarowanie i wyburzenia" dział 1, Izolacja fundamentów poz. od 1 do 61. Przedmiar należy traktować pomocniczo do wyceny robót objętych zamówieniem tj. wykonanie izolacji na styku części rozbieranej i budynku szkoły.

W związku z rozbiórką części podziemnej przylegającej do budynku szkoły przed zasypaniem należy wykonać tylko Izolację ściany na styku rozbieranego obiektu podziemnego i budynku szkoły zgodnie z rys. A 28 „Zewnętrzna izolacja z przeponą wykonaną od zewnątrz Przekrój A-A, zakładka Projekt Wykonawczy, Projekt architektoniczno –wykonawczy.