



Szczecin, dnia 04.06.2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.44.10.2019.JG

Znak sprawy: BZP/28/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Modernizację układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość wykreślenia zapisu z §1 ust 5 projektu umowy: „Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do projektu (zadania określonego w §1 ust 1 niniejszej umowy) oraz wykonywania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo”?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Umowa może być finansowana z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wobec powyższego Wykonawca będzie musiał spełnić obowiązek, o którym mowa w tym zapisie. Powyższy zapis jest zgodny z prawem i mieści się w granicach swobody kontraktowej (art. 353¹ k.c.).

Pytanie 2:

Czy, może zostać dodany zapis w projekcie umowy, że w sytuacjach losowych, istnieje możliwość zastąpienia kierownika budowy na osobę o mniejszych kwalifikacjach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych (§ 2 ust 6).

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 3:

Czy istnieje możliwość w § 2 ust 12 pkt 2 projektu umowy zamienić zapis o „poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów..” na dostarczenie oświadczenia Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 4:

Czy istnieje możliwość w § 2 ust 12 pkt 4 projektu umowy zamienić „poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu...” na dostarczenie oświadczenia Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 5:

Czy istnieje możliwość określenia dokładnego terminu przedłożenia dowodów Zamawiającemu (§ 2 ust 14 projektu umowy)?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że termin na przedstawienie dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, zostanie wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 11 projektu umowy, tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Pytanie 6:

Czy istnieje możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie zmniejszenia różnicy w terminach płatności pomiędzy terminem Wykonawcy i Podwykonawców? Wnioskujemy, żeby różnica nie była większa niż 3 dni (§ 6 ust 4 pkt 6 projektu umowy).

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 7:

Ze względu na konieczność przez Wykonawcę opracowania i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz dokonania uzgodnień i zakupu urządzeń elektroenergetycznych, dla których terminy dostawy mogą wynosić do czterech miesięcy wnioskujemy zmianę terminu wykonanie przedmiotu umowy na 8 miesięcy (§ 8 ust 1 projektu umowy).

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 8:

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w § 13 ust 1 projektu umowy dotycząca kwestii zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10 % na 5%?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 9:

Czy ze względu na wprowadzone w projekcie umowy znaczące dla Wykonawcy wartości kar umownych istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 3 projektu z 2 000, 00 zł na 1 000,00zł?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 10:

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 4 projektu umowy dotyczącej kwestii niedostarczenia w terminie Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji z 500, 00 zł na 100,00zł?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 11:

Czy istnieje możliwość wykreślenia w § 15 ust 1 pkt 5 projektu w całości ze względu na fakt, iż niedostarczenie wskazanych opracowań powoduje już naliczenie kar zgodnie z § 15 ust 1 pkt 2?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 12:

Czy istnieje możliwość wykreślenia w § 15 ust 1 pkt 6 projektu w całości ze względu na fakt, iż niedostarczenie wskazanych opracowań powoduje już naliczenie kar zgodnie z § 15 ust 1 pkt 2?

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 13 - powtórzone pytanie 12:

Czy istnieje możliwość wykreślenia w § 15 ust 1 pkt 6 projektu w całości ze względu na fakt, iż niedostarczenie wskazanych opracowań powoduje już naliczenie kar zgodnie z § 15 ust 1 pkt 2?

Odpowiedź na pytanie 13 – powtórzona odpowiedź 12:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 14:

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 9 projektu umowy dotyczącej braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z 5 000, 00 zł na 2 500,00zł?

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 15:

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 12 projektu umowy dotyczącej opóźnienia w przekazania Zamawiającego wykazu osób z 1 000, 00 zł na 100,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 16:

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 13 projektu umowy dotyczącej braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie z 1 500, 00 zł na 250,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 17: - powtórzone pytanie 16

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 13 projektu umowy dotyczącej braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie z 1 500, 00 zł na 250,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 17: - powtórzona odpowiedź 16

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 18:

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu wysokości kwoty kary w § 15 ust 1 pkt 14 projektu umowy dotyczącej opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienie osób wskazanych w wykazie z 1 500, 00 zł na 150,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 19: - powtórzone pytanie 18

Czy istnieje możliwość zmienienia zapisu wysokości kwoty w § 15 ust 1 pkt 14 projektu umowy za opóźnienie w przekazaniu dowodów zatrudnienie osób wskazanych w wykazie z 1 500, 00 zł na 150,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 19: - powtórzona odpowiedź 18

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 20:

Czy istnieje możliwość wykreślenia § 15 ust 1 pkt 15 projektu umowy lub wprowadzenia możliwości odstąpienia od nakładania kar przez Zamawiającego w sytuacjach losowych niezależnych od Wykonawcy (choroba kierownika, niezdolność do dalszego prowadzenia prac) lub ustalenia stałych kar bez względu na wartość ofert na poziomie 15 000,00 zł dla § 15 ust 1 pkt 15a projektu umowy oraz 30 000,00 zł dla § 15 ust 1 pkt 15b projektu umowy?

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 21:

Czy istnieje możliwość wskazania terminu 30 dni w przeciągu, których Wykonawca rozpocznie roboty lub ich kontynuacje zgodnie z § 16 ust 1 pkt 1 i 2 ?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 22:

Czy istnieje możliwość w § 16 uregulowania, kiedy Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 23:

Czy istnieje możliwość wydłużenia termin zaproponowania innego Podwykonawcy z 7 dni na 30 dni zgodnie z § 16 ust 1 pkt 6 projektu umowy? Termin zaproponowany w projekcie umowy może być w obecnej sytuacji rynkowej trudny do dotrzymania mimo najlepszych starań Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 24:

Czy obiekt będzie uwolniony całkowicie spod napięcia i od którego momentu?

Odpowiedź na pytanie 24:

Dotyczy podstacji „Las Arkoński”. Podstacja będzie na czas remontu wyłączona spod napięcia pod warunkiem wcześniej całkowitego wykonania prac na podstacji „Pogodno”.

Pytanie 25:

Kto będzie wycofywał kable zasilające obiekt, czy leży to po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 25:

Dotyczy podstacji „Las Arkoński”. Zgodnie z dokumentacją projektową mufowanie nowych odcinków kabli ze starymi oraz demontaż kabli jest częścią projektowanych prac. Wykonanie wszystkich prac kablowych leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 26:

Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 6 miesięcy do 8 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający przychyliła się do wniosku – termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 8 miesięcy. Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy § 8 ust 1.

Pytanie 27:

Czy jest możliwość wyłączenia rozdzielni 0.6 kv na czas skonfigurowania szyn głównych całej rozdzielni?

Odpowiedź na pytanie 26:

Dotyczy podstacji „Pogodno”. Istnieje możliwość wyłączenia rozdzielnic 660 VDC na czas skonfigurowania szyn głównych. Warunkiem jest zasilanie sieci trakcyjnej przez podstację „Las Arkoński”.

Pytanie 27:

Na jaki okres czasowy będzie można wyłączyć rozdzielnie 0.6 kv?

Odpowiedź na pytanie 27:

Dotyczy podstacji „Pogodno”. Rozdzielnica będzie mogła być wyłączona na czas niezbędny do wykonania prac przy szynach głównych oraz innych niezbędnych sprawdzeń i pomiarów. Warunkiem jest zasilanie sieci trakcyjnej przez podstację „Las Arkoński”.