

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 5.**

Ponieważ siatka polipropylenowa zamocowana na wysięgnikach słupów ogrodzeni nie tłumi siły uderzenia piłek czy zamiast mocowania jej na wysięgnikach należy wycenić wykonanie za bramkami 2 ekranów dł. np. 18mb z siatki polipropylenowej zamontowanej do niezależnych od ogrodzenia słupów?

#### **Odpowiedź nr 5.**

Siatka zamocowana na wysięgnikach powinna być oddalona od ogrodzenia min. 50cm, wtedy spełnia ona swoje zadanie. Można zastosować wykonanie niezależnych ekranów z siatki, jednak na całej długości krótszego boku boiska (sąsiedztwo ulicy).

#### **Pytanie nr 6.**

Na rysunku „Piłkochwył P1” napisano: OGRODZENIE WZDŁUŻ KRÓTSZYCH BOKÓW BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (WZDŁUŻ DŁUŻSZEGO BOKU TRAWA PO OBU STRONACH FUNDAMENTU). Natomiast z opisu technicznego (ETAP I ... PIŁKOCHWYT P1 - wys. 6m -102,35mb), rzutu boiska oraz przedmiaru wynika, że ma to być również ogrodzenie jednego z dłuższych boków. Ponieważ wzdłuż dłuższego boku boiska nie ma potrzeby wykonywania siatki polipropylenowej prosimy o wyjaśnienie czy Piłkochwył P1 należy wykonać w ilości 102,35mb czy też 44mb a na pozostałej długości Piłkochwył P2?

#### **Odpowiedź nr 6.**

Ze względu na bliskość ruchliwej ulicy należy wykonać piłkochwył P1 również na dłuższym boku boiska. (wys. 6,0m) – zgodnie z projektem.

#### **Pytanie nr 7.**

Na rysunku „Piłkochwył P1” opisano słupy wysokości 7,00m z profilem 120x50x5mm. Producenci ogrodzeń panelowych na słupy o wysokości 7m stosują profile np. 120x50x4mm (Betafence) lub 120x40x3mm (Legil). W związku z powyższym czy można wykonać piłkochwył P1 z profili 120x50x4mm lub 120x40x3mm.

#### **Odpowiedź nr 7.**

Nie. Piłkochwył P1 należy wykonać zgodnie z projektem.

#### **Pytanie nr 8.**

Czy można zastosować system mocowania paneli do słupów zgodny z zaleceniami producenta?

#### **Odpowiedź nr 8.**

Można, a nawet zaleca się, jednak system nie może być gorszy niż system ogrodzeniowy przeznaczony dla obiektów sportowych (ogrodzenie boisk).

#### **Pytanie nr 9.**

Czy fundamenty słupów piłkochwyłków należy wykonać zbrojone?

#### **Odpowiedź nr 9.**

Nie.