



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Szczecin 2016-06-13

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.59.6.2016.WS

Znak sprawy: BZP/39/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz.2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

W projekcie nie podano wysokości słupów oświetleniowych na parkingu. Jaka ma być wysokość tych słupów?

Pytanie nr 2

W projekcie nie podano rodzaju opraw oświetleniowych na parkingu. Jakie oprawy oświetleniowe ma zamontować wykonawca na parkingu?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2:

Zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez dodanie do „Projektu instalacji elektrycznych - Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej – Etap I”, w opisie do projektu instalacji elektrycznej, w pkt.1.5 na str.3, po drugim akapicie zapisu: "Jako oświetlenie parkingu projektuje się oprawy oświetleniowe z wbudowanym modułem LED 53W, barwa światła naturalna 4000K, materiał obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, niekorodujący i szkło hartowane termicznie, kolor aluminium. Oprawy należy montować na słupach ze stali ocynkowanej, cylindrycznych, h=4,5 m, osadzonych w prefabrykowanych fundamentach betonowych. Projektuje się słupy z rewizją na wysokości 60 cm nad powierzchnią gruntu z podstawą na montowanie zabezpieczeń dla opraw oświetleniowych."