



Szczecin 2012-05-23

Wykonawcy

Nr pisma: BZP-S.271.864.2012.MCH

Nasz znak: BZP/51/12

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o przekazanie decyzji pozwolenia na budowę i wszystkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień w niej przywołanych.

Odpowiedź:

Zamawiający prześle modyfikacją zapisów siwz kopię pozwolenia na budowę. Decyzje i pozwolenia przywołane znajdują się w Projekcie Budowlanym- Architektura będącym załącznikiem do siwz. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedź:

Decyzje i pozwolenia przywołane znajdują się w Projekcie Budowlanym- Architektura.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie miejsca odkładu urobku z prac czerpalnych.

Odpowiedź:

Wybór miejsca odkładu urobku, wywóz i składowanie należą do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z warunkami siwz, np. §7 ust. 2 pkt19) wzoru umowy.



Pytanie 4

Prosimy o przekazanie pozwolenia na odkład urobku.

Odpowiedź:

jw.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie kosztów odkładu urobku na polu refulacyjnym.

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami przetargu to Zamawiający oczekuje od wykonawców kompletnej oferty cenowej na wykonanie robót.

Pytanie 6

Czy zamawiający potwierdza, iż uzyskał wszystkie decyzje i pozwolenia potrzebne do rozpoczęcia i realizacji zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź:

Patrz odp 1. Poza tym w siwz wymienione są pozwolenia i uzgodnienia, których uzyskanie jest w obowiązkach Wykonawcy.

Pytanie 7

Prosimy o ujednoczenie pełnej nazwy zadania inwestycyjnego: w SIWZ jest „Port Jachtowy Szczecin – etap 0 - podniesienie poziomu terenu...” a w projekcie umowy „Port Jachtowy Szczecin – etap 0 - podniesienie terenu (...)”.

Odpowiedź:

Jest to oczywista omyłka pisarska odnośnie słowa „poziomu” w tytule postępowania, który ma charakter jedynie informacyjny w postępowaniu. Omyłka ta nie ma jednakże żadnego wpływu na przedmiot i zakres postępowania wskazany w § 1 wzoru umowy.

Pytanie 8

Zgodnie z postanowieniami umowy teren wyspy, w posiadaniu którego będzie wykonawca jako przekazany plac budowy, będzie udostępniony dla gości i uczestników Tall Ship's Races. Prosimy o wskazanie na jakich warunkach i w jakim zakresie teren ma zostać udostępniony.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w §7 ust. 2 pkt14) obowiązkiem Wykonawcy jest trwałe zabezpieczenie reperów kontrolnych przed zniszczeniem przez osoby postronne. Natomiast jeżeli będzie konieczność udostępnienia terenu dla np. organizacji imprez to warunki tego udostępnienia będą oddzielnie uzgadniane z Wykonawcą.

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie jak często Zamawiający będzie przeprowadzał odbiory częściowe.

Odpowiedź:

Częstotliwość odbiorów częściowych będzie ustalona z nadzorem inwestorskim przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 10

Czy Zamawiający potwierdza miesięczny okres rozliczeniowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności przejściowych w okresach miesięcznych. Szczegóły będą wynikać z uzgodnionego, zgodnie z §7 ust. 2 pkt1) umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i planu płatności.

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu naliczania kar w §15 ust. 1 pkt. 1)-3) z kary „za opóźnienie” na karę za „zwłokę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w sposobie naliczania kar umownych.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu naliczanych kar, o których mowa w §15 ust.1, do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia limitu kar umownych.

Pytanie 13

Powołując się na zasadę współzycia społecznego, prosimy o wprowadzenie kary umownej płatnej przez Zamawiającego Wykonawcy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia kary umownej płatnej przez Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Zasady i tryb rozliczenia odstąpienia od umowy określa art.145 ustawy PZP.

Pytanie 14

Prosimy o podanie nazwy Zamawiającego oraz nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej

Odpowiedź:

Patrz odp. nr 2 w zestawie pytań i odpowiedzi opublikowanych w dniu 21.05.2012r.

Pytanie 15

Prosimy o wyszczególnienie robót zgodnie z TER i dokumentacją techniczną, którymi kierować będzie osoba na stanowisku (zgodnie z SIWZ Rozdział V, p.2, ppkt. 3) „Kierownik robót w specjalności sanitarnej” dla której Zamawiający wymaga posiadania „*uprawnień w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych*” jak również „*co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót*”

Odpowiedź:

Patrz odp. nr 1 w zestawie pytań i odpowiedzi opublikowanych w dniu 21.05.2012r.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie od kiedy rozpoczyna się okres rękojmi za wady. W § 12 umowy jest mowa o tym, że rozpoczyna się on z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Tymczasem w SIWZ ma się on rozpocząć od protokołu końcowego odbioru robót. Zgodnie z postanowieniami § 8 umowy wykonanie robót ma nastąpić do dnia 20 grudnia 2012 r. natomiast odbiór końcowy przedmiotu umowy ma nastąpić w terminie do 7 dni od dnia 30 listopada 2013 r.

Odpowiedź:

Okres rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – zgodnie z brzmieniem § 12 wzoru umowy.
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi o zastąpienie w § 15 umowy występującego tam terminu „opóźnienie” - terminem „zwłoka”. Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności (kary umowne) za opóźnienia, do których w żaden sposób się nie przyczynił.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pytania nr 11

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego niż w dokumentacji sposobu wyładunku piasku na wyspę? Np. przy użyciu jedynie koparek na pontonach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego niż w dokumentacji sposobu wyładunku kruszywa na wyspę.
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 19

Czy Zamawiający usunie korzenie drzew, które są już wycięte?

Odpowiedź:

Wycinka drzew łącznie z usunięciem korzeni została wykonana. Ponadto w zakresie wykonawcy będzie usunięcie ewentualnych pozostałości po karczowaniu oraz innych śmieci – zgodnie z poz. TER nr 2/6.

Pytanie 20

Odnosnie projektu umowy §7, pkt. 2; podpkt. 1) – czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu przekazania dokumentów do 30dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia umowy : w § 7 ust.2 pkt1) „Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia , w terminie 20 dni po podpisaniu umowy , nast. dokumentów i opracowań: cd. bez zmian.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 21

1. Czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania dotyczące doświadczenia kierownika robót sanitarnych, jeśli wskazany przez Ofereanta kandydat wykaże się odpowiednią ilością lat pracy na stanowisku inspektora nadzoru (pracującego bezpośrednio przy wykonywaniu inwestycji).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje oceny ofert i jej zawartości po upływie terminu na jej złożenie i po jej jawnym otwarciu.

Zamawiający dokonał w dniu 21.05.2012r. modyfikacji warunków siwz w zakresie wymaganych kwalifikacji dla kierownika robót sanitarnych.

Pytanie 22

1. Zgodnie z Rozdziałem XII pkt. 3 SIWZ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, natomiast według pkt 3 Załącznika nr 1 do SIWZ „Oferta cenowa” okres związania ofertą wynosi 30 dni. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie właściwego okresu związania ofertą.

Odpowiedź:

Obowiązujący jest zapis z Rozdziału XII pkt 3 siwz – 60 dni.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 23

2. Czy można zastosować żerdzie kotwiące innego producenta o takiej samej lub wyższej nośności?

Odpowiedź:

Można zastosować żerdzie kotwiące innego producenta zgodnie z załączoną Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót iniekcyjnych kotew gruntowych.

Pytanie 24

3. Prosimy o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania kotew gruntowych TITAN Ø103/78 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający załączy do dokumentacji specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót iniekcyjnych kotew gruntowych (mikropali) oraz dokona odpowiednich modyfikacji treści siwz.

Modyfikacja siwz dotyczyć będzie rozdz. XV opis przedmiotu zamówienia w ust. 2 pkt 2) – przez dodanie ppkt m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót iniekcyjnych kotew gruntowych (mikropali) oraz wzór umowy (załącznik nr 7) w §1 ust.3 oraz przez dodanie ppkt m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót iniekcyjnych kotew gruntowych (mikropali) oraz Załącznik nr 9 – dokumentacja techniczna przez dodanie kolejnej pozycji : Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót iniekcyjnych kotew gruntowych (mikropali)

Pytanie 25

4. Prosimy o podanie rodzaju cementu do wykonania buławy iniekcyjnej kotew gruntowych TITAN Ø103/78 mm.

Odpowiedź:

Informacje zawarte w specyfikacji technicznej jw.

Pytanie 26

5. Prosimy o podanie ochrony antykorozyjnej kotew gruntowych TITAN Ø103/78 mm.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pyt. 25.

Pytanie 27

6. Czy można zastosować drenaż pionowy innej marki niż MEBRA DRAIN ?

Odpowiedź:

Można zastosować drenaż innego producenta, jako materiał równoważny.

Pytanie 28

7. Czy należy ująć w kosztach likwidację stanowisk refulacyjnych poz. 27-31 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz należy ująć w kosztach pozycji TER nr 2/18 „wbudowanie kruszyw na wyspie wraz z transportem i rozładunkiem” także budowę i likwidację stanowisk do rozładunku kruszywa. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania umożliwiającego rozładunek kruszywa na wyspę.