



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

**Anna Szotkowska**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 050, fax +4891 42 21 129  
aszotkow@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 18.04. 2023

**Pan Patryk Jaskulski**  
**Radny Rady Miasta Szczecin**

**w miejscu**

Nasz znak: WMiRSPN-III.003.20.2023.AB

**Dotyczy:** zapytania nr 4921

*Szanowny Panie Radny*

odpowiadając na zapytanie nr 4921 uprzejmie informuję, że garaże blaszane w rejonie ulic Włociańskiej i Szczawiowej posadowione są na działce nr 10 z obrębu 1064, która stanowi własność Gminy Miasto Szczecin.

Dla ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta pn. „Pomorzany - Włociańska” uchwalony Uchwałą Nr XL/1155/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. Przedmiotowy obszar znajduje się na terenie elementarnym Z.N.7004.ZP, dla którego ustalenia funkcjonalne to przeznaczenie terenu na zieleni urządzonej.

W celu uzupełnienia nawierzchni drogi dojazdowej z wykorzystaniem destruktu asfaltowego (frezu), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i spełnieniu przez materiał rygorystycznych norm. Ponadto na podstawie doświadczeń i oceny Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych użycie destruktu asfaltowego nie jest rozwiązaniem trwałym. Uzupełnienie nawierzchni tzw. frezem wymaga wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz spoiwa kationowego bez możliwości uzyskania gwarancji wykonanych robót.

Niemniej mając na względzie stan drogi dojazdowej do garaży blaszanych zostanie rozważona możliwość poprawy stanu technicznego jej nawierzchni przy użyciu jedynie kruszywa łamanego.

*a* *Jaskulski*  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Anna Szotkowska