

Szczecin, dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: PP-64/1/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej wszystkie drzwi opisano jako wykonane z profili stalowych. Czy Zamawiający dopuszcza aby drzwi zostały wykonane w systemie aluminiowym?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza aby drzwi zostały wykonane z profili aluminiowych zamiast stalowych, z tym zastrzeżeniem, że oprócz spełniania przez drzwi z profili aluminiowych, wymogów bezpieczeństwa p.poż oraz izolacyjności termicznej określonych w dokumentacji, drzwi wykonane z aluminium muszą spełniać pozostałe parametry opisane dokumentacją techniczną, w szczególności odnoszące się do: wymiarów, podziałowej, rodzaju szklenia, kolorystyki, stosowanego osprzętu.

Zamawiający w celu umożliwienia stosowania drzwi wykonanych z profili aluminiowych dokona odpowiedniej modyfikacji siwz – załącznik nr 13 do siwz.