

Załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 18.12.2025 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.61.2025.DD

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie”; zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej – wodociągu magistralnego DN400 w ulicy Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie na odcinku między ulicami Willową oraz P. Stalmacha oraz przebudowa wodociągu rozdzielczego (rozbiorczego) DN100 wraz z przyłączami do budynków. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w pasie drogowym ulicy Druckiego-Lubeckiego i terenie zielonym pomiędzy pasem drogowym a pierzeją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

Obszar opracowania obejmuje działki ewidencyjne nr: 9/4, 11/2, 27/2, 29/1, 33/2, 34, 37, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6 obręb 3018 w Szczecinie.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka magistrali wodociągowej:

– DN400mm o długości L = ok.380m,

oraz wodociągu rozdzielczego:

– DN100mm o długości L = ok.330m

wraz z przyłączami Ø63-40mm do budynków o łącznej długości L=ok. 220m.

W ramach przedsięwzięcia będą wykonywane roboty ziemne i montażowe, a następnie wodociąg zostanie poddany próbie szczelności i dezynfekcji.

Woda do próby szczelności zostanie pobrana z istniejącej sieci. Po przeprowadzeniu próby szczelności woda zostanie odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji i dalej na oczyszczalnię.

W czasie robót budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu do środowiska. Emisje te będą niezorganizowane i związane głównie z pracą urządzeń budowlanych oraz z ruchem samochodów transportowych. Oddziaływania spowodowane ww. emisjami będą więc miały charakter krótkotrwały i ustąpią wraz z zakończeniem prac. Dla ścieków sanitarnych z fazy budowy będą wykorzystywane przenośne urządzenia sanitarne. Wody opadowe będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób naturalny – infiltracja. W związku z realizacją zostaną wytworzone odpady z grupy 15, 17 i 20. Odpady te będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z oddziaływaniem wywołującym ponadnormatywne wartości emisji pól elektromagnetycznych.

Etap eksploatacji magistralnej sieci wodociągowej nie będzie wiązał się z zapotrzebowaniem na żadne surowce, paliwa i materiały, a emisje spowodowane jej pracą nie będą wywierały znaczącego wpływu na środowisko

Podpisano elektronicznie
Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska
Dorota Młynarczyk